

Nachweis

Bestimmung der Wasserdichtheit nach
DIN EN 1928

Prüfbericht 16-000662-PR01
(PB-K03-09-de-01)



Auftraggeber **Ralmont GmbH**
Pavelsbacherstr. 17
92361 Berggau
Deutschland

Grundlagen

DIN EN 1928 : 2000

Bitumen-, Kunststoff- und
Elastomerbahnen für Dachab-
dichtungen - Bestimmung der
Wasserdichtheit

Produkt	Abdichtungsband
Bezeichnung	RALMO – TAPE 4000
Materialbasis	Polyisobutylen mit hochreißfester HDPE-Folie
Dicke	1,2 mm
Bemerkung	Prüfbedingung Verfahren A nach DIN EN 1928

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum
Nachweis der Wasser-
dampfdurchlässigkeit und Was-
serdichtheit des geprüften Ge-
genstandes.

Gültigkeit

Gemessen nach den Vorgaben der DIN EN 1928 beträgt
für das Abdichtungsband **Ralmo – Tape 4000**, die



Wasserdichtheit

2 kPa

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hin-
weise zur Benutzung von ift-
Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 5 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse
- 4 Zusammenfassung

ift Rosenheim
31.03.2016

Christian Neudecker
Stv. Prüfstellenleiter
Labor Materialprüfung

Jennifer Seyfang, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Materialprüfung